



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Кронштадтского района
Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 21, к.2, тел 311-25-50

Санкт-Петербург, г. Кронштадт,
Кронштадтское шоссе, д. 21, к.2

10 декабря 2014 г.
11 часов 00 минут
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-16-480

На основании: распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района УНДПР ГУ МЧС России
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

по г. Санкт-Петербургу Ликина Владимира Александровича от 05 декабря 2014 года № 2-16-480
была проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты: нежилых встроенных
помещений многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г.
Кронштадт, пр. Ленина, д. 49
(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатели объекта защиты:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13
комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование –
ГБДОУ детский сад № 13 Кронштадтского района СПб), адрес (место нахождения)
юридического лица: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 49)
(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателя объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 09 ” декабря 20 14 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального

“ 10 ” декабря 20 14 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 2 часа
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Заведующая ГБДОУ детский сад № 13 Кронштадтского района Санкт-Петербурга Молодова
Ольга Викторовна (приказ № 36-кр от 02.04.2012 г.) 09.12.2014 года в 14 часов 00 минут
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Кирсанова Наталья Александровна – старший инспектор
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов,

ОНД Кронштадтского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая ГБДОУ детский сад № 13 Кронштадтского района Санкт-Петербурга Молодова

Ольга Викторовна (приказ № 36-кр от 02.04.2012 г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты;

- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами), индивидуальным (-и) предпринимателем (-ями) при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 49

Проведено тренировочное занятие по эвакуации, охват 70 человека.

Проведен инструктаж с руководителем и работниками учреждения по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, охват 18 человек.

Отчет о расчете пожарного риска: не представлен.

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности не представлены


(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)


Охранное обязательство на объект культурного наследия: № 4176 от 21.11.2003 г.

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: нет
2. Фототаблица: нет
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: нет
4. Объяснения работников, на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: нет
6. Другие документы (их копии): - *копия приказа о проведении Новогодних праздников № 137/Д от 27.11.2014 г.*
 - *копия акта планового обслуживания системы ПС от 10.12.2014 г.;*
 - *акт выполнения работ по обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода от 05.11.2014 г.;*
 - *справка о проведении тренировочного занятия по эвакуации от 10.12.2014 г.;*
 - *справка о проведении инструктивного занятия от 10.12.2014 г.;*
 - *протокол испытания внутреннего п.п. водопровода;*

- охранный обязательство № 4176 от 21.11.2003 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший инспектор ОНД Кронштадтского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу



Н.А. Кирсанова

С актом проверки от « 10 » декабря 2014 года № 2-16-480 ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Мансуров Векза Викторовна - заверенный ТБДРД-13
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 10 » декабря 2014 г. Мансуров
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)